



- LEGENDA**
- projektované podzemní vedení NN
 - ochranné pásmo zemního kabelu NN 1m na každou stranu stávající podzemní vedení NN
 - PB příhradový stávající
 - ⊗ přípojkové smyčkové skříňe projektované
 - ⊕ rozpojovací jističí skříňe projektované
 - +P přípojková smyčková, rozpojovací skříň v plastovém pilíři
 - +T uzemnění projektované
 - ⊕ trafostanice 35kV/400V stávající
 - ⊕ kabelová spojka projektovaná
 - dotčené pozemky
 - dotčené pozemky - obecní

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN - AC 3+PEN, 400V/230V, 50Hz, TN - C
 Pozemní zařízení jsou zakreslena informativně před zahájením prací je nutno vytýčit.
 Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 736005.

Mříčko:	Projektovatel: Jiljí Prachaf	Autorizoval: Tomáš Kufa	Změny, pozn.:
1 : 500	Kreslil: Jiljí Prachaf	Provoz záměr:	
	Datum: 06/21	Č. stavby invest.:	IV-12-4019748
	Stupeň: DUR	Formát:	3 x 2 A4
ENPRO Energo ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí Pracoviště Ústí nad Labem		Název stavby / objektu: CL-Horní Police,p.č.782-kNN,SR422 pracovní	Investor: ČEZ Distribuce a.s.
		Název výkresu: dotčené pozemkové parcely	Č. výkř.: 2